



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów

Krotoszyn, dnia 21.10.2009 r.

**WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa oddziału wewnętrznego i chirurgicznego” nr sprawy RZP-VI/1/12/09**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

1. Jakiej ilości opraw oświetleniowych należy przyjąć do wyceny. Z projektu czy z przedmiaru? Ilości opraw oświetleniowych oraz ich rodzaje są różne w przedmiarze i w projekcie.  
**Odpowiedź:** Ilość opraw oraz typy należy przyjąć z kosztorysu obmiarowego.
2. Jaki należy przyjąć do wyceny siłownik klapy oddymiającej.  
**Odpowiedź:** Siłownik klapy oddymiającej należy dobrać do klapy oddymiającej ujętej w projekcie i kosztorysie budowlanym .
3. Jak należy rozumieć materiał „rozbudowa centrali przyzywowej” – bardzo proszę o podanie elementu dołączanego  
**Odpowiedź:** Rozbudowa istniejącej centrali przyzywowej firmy ENSTO winna zawierać niezbędne elementy do podłączenia urządzeń zawartych w projekcie i kosztorysie łącznie z transformatorem.
4. Jak należy rozumieć materiał „rozbudowa centrali sygnalizacji ppoż” – bardzo proszę o podanie elementu dołączanego  
**Odpowiedź:** Istniejąca centrala sygnalizacji p-poż. PCP 3800 umożliwia podłączenie dodatkowych elementów ujętych w projekcie i kosztorysie - należy uwzględnić tylko podłączenie tych elementów do istniejącej centrali.

5. Czy instalacja gazów medycznych ma być wykonana i oddana jako wyrób medyczny zgodnie z obowiązującymi normami?
6. Czy wykonawca instalacji gazów medycznych ma wykonać instalację zgodnie z normami, jako wyrób medyczny i powinien posiadać niezbędne uprawnienia, certyfikaty do oddania instalacji gazów medycznych w kl. IIB?
7. Czy Inwestor przewiduje wykonanie nowej dokumentacji spełniającej normy wyrobu medycznego, zgodnie z obecnie obowiązującą normą EN-PN ISO 7396-1, co umożliwi oddanie instalacji jako wyrób medyczny?
8. Czy w kosztorysie ofertowym należy ująć wszystkie próby instalacji gazów medycznych konieczne do oddania instalacji jako wyrób medyczny?

**Odpowiedź na pytania od 5 do 8** – Zamawiający rezygnuje z wykonania instalacji gazów medycznych. W związku z tym nie należy wypełniać pozycji 82 – 90 załącznika nr 16 oraz pozycji 91 do 99 załącznika nr 17, które dotyczą instalacji gazów medycznych.

9. Czy w kosztorysie uwzględnić montaż paneli bez samych paneli?

**Odpowiedź:** Nie należy uwzględniać montażu paneli bez samych paneli.

10. Czy w kosztorysie elektrycznym uwzględnić cenę opraw bakteriobójczych widocznych na projekcie i wyłączniki lamp bakteriobójczych – a brak ich w kosztorysie?

W przedmiarze nie zamieszczono opraw bakteriobójczych. Jak należy je wycenić?

**Odpowiedź:** Nie należy wyceniać lamp bakteriobójczych oraz liczników.

Z poważaniem

  
DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Krotoszynie  
lek. Paweł Jakubek