

Krotoszyn, dnia 15.09.2009 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Likwidację barier architektonicznych – budowa szybu i montaż windy” nr sprawy RZP-VI/1/09/09

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Pytanie 1

Jaki rodzaj Unifonu należy zastosować?

Odpowiedź: Zamawiający opisał tak przedmiot zamówienia aby Wykonawcy mogli złożyć ofertę z dowolnie wybraną windą. Każdy producent windy ma swoje rozwiązania, dlatego w specyfikacji nie podano takiego szczegółu jak rodzaj domofonu, a to znaczy że Wykonawca może zaoferować każdy rodzaj współpracujący z zaoferowaną windą.

Pytanie 2

Prosimy o załączenie szczegółowego zestawienia stolarki okiennej i sprecyzowanie czy obmiar podany w kosztorysie ślepym jest prawidłowy?

Odpowiedź: Okna należy wykonać jako jednoskrzydłowe z szybą zespoloną z PCV koloru białego szt. 2 o wym 0,45 x 2,38. W stosunku do istniejących okien należy górne skrzydło okna podzielić ślemieniem z możliwością otwierania ręcznego za pomocą cięgna z posadzki. Dolną część okna należy wykonać jako rozwierane.

Pytanie 3

Prosimy o załączenie szczegółowych danych wiatrołapu wraz z obmiarem i rysunkami.

Odpowiedź: Wszystkie potrzebne dane wiatrołapu tj. wymiary i zastosowany materiał są pokazane w projekcie na rysunkach: nr 2 rzut parteru, nr 3 rzut I piętra, nr 5 przekrój pionowy A-A. Każdy oferent na tej podstawie składa ofertę w dowolnie wybranym przez siebie systemie. Obmiar w kosztorysie ślepym to poz. 81.

Z poważaniem


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krotoszynie
Lek. Paweł Jakubek