

Krotoszyn, dnia 16.09.2009 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Likwidację barier architektonicznych – budowa szybu i montaż windy” nr sprawy RZP-VI/1/09/09

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Pytanie 1

Czy przewidziane jest pomieszczenie na maszynownię lub miejsce na szafę sterowniczą?

Odpowiedź: Sterowanie będzie odbywać się poprzez szafę sterowniczą kontenerową , na którą jest przewidziane pomieszczenie obok szybu.

Z poważaniem


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krotoszynie
Lek. Paweł Jakubek