



Krotoszyn, dnia 27.09.2010 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – II etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie”. Nr sprawy: RZP-VI/1/04/10

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia pomyłkę popełnioną w odpowiedziach z dnia 24.09.2010 pkt. 60:

1. Było:

W projekcie budowlanym w pozycji XII pkt. 1 , Kategoria III zapisano :”...Jako źródła energii w warunkach specjalnych przyjęto zasilanie z zespołu prądowórczego o mocy 250 kVA...”, natomiast w sekcji Zasilanie budynku jest mowa o zespole prądowórczym 2500 kVA. Prosimy o wyjaśnienie, która wartość jest prawidłowa.

Odpowiedź - Prawidłową wartością mocy agregatu prądowórczego jest 250 kVA.

Jednocześnie wyjaśniamy że dostawa agregatu nie wchodzi w zakres obecnego zamówienia.

2. Powinno być :

W projekcie budowlanym w pozycji XII pkt. 1 , Kategoria III zapisano :”...Jako źródła energii w warunkach specjalnych przyjęto zasilanie z zespołu prądowórczego o mocy 250 kVA...”, natomiast w sekcji Zasilanie budynku jest mowa o zespole prądowórczym 2500 kVA. Prosimy o wyjaśnienie, która wartość jest prawidłowa.

Odpowiedź - Prawidłową wartością mocy agregatu prądowórczego jest 250 kVA. Dostawa i montaż agregatu samostartującego o mocy 250 kVA **wchodzi w zakres obecnego zamówienia.**

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krotoszynie
lek. Paweł Jakubek