



Nr sprawy: RZP-VI/1/04/11

Krotoszyn, dnia 15.07.2011 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie – ocieplenie poddasza i fragmentów ścian zewnętrznych w budynku szpitala**” .

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych postanawia wyjaśnić :

1. W kosztorysie nie ujęto wszystkich robót koniecznych dla prawidłowego wykonania zadania:

– Brak pozycji na wykonanie gąsiorów, ław kominiarskich, obróbek blacharskich, płotków przeciwśniegowych, wyłazów na dach ,

Odpowiedź: Nie należy wyceniać powyższych elementów .

– Brak pozycji ołączenia dachu,

Odpowiedź: Należy ująć w kosztorysie ofertowym pozycję ołączenia dachu.

– Część dachu pokryta jest dachówką karpiówką a pozostała część dachówką zakładkową – w kosztorysie ujęto tylko dachówkę karpiówkę ,

Odpowiedź: Należy w kosztorysie ofertowym uwzględnić przełożenia 50 % dachówki zakładkowej i 50 % dachówki karpiówki.

– Brak pozycji na wywiezienie i utylizację gruzu z rozbiórki,

Odpowiedź: Należy ująć w kosztorysie ofertowym pozycję wywiezienia i utylizacji odpadów.

– Po wizji lokalnej stwierdzamy, że istniejąca dachówka jest w złym stanie technicznym (rozwarstwa się) i nie nadaje się do ponownego ułożenia,

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zgodnie z kosztorysem dachówki zakładkowa i karpiówka były przełożone. Na odpady należy uwzględnić 50 %.

– BIOZ – brak pozycji na zabezpieczenie wejść dla użytkowników daszkami oraz zabezpieczenia pracowników na dachu – rusztowania.

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym przyjąć zabezpieczenie 2 wejść (wejście główne do szpitala oraz wejście do pracowni rtg.) Zabezpieczenie pracowników na dachu należy ująć w wartości robót.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Priorytetu III: „Środowisko Przyrodnicze”, Działanie 3.2. – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

2. W związku z przyjętym ryczałtowym rozliczeniem proszę o potwierdzenie ilości robót do wykonania podanych w przedmiarze kosztorysu, ewentualnie dokonać zmiany w SIWZ, że rozliczenie dokonane zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z rozliczenia ryczałtowego. Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego, którego wartość należy wpisać do formularza ofertowego.

Z poważaniem


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krotoszynie
lek. Paweł Jakubek