



Nr sprawy: RZP-VI/1/03/11

Krotoszyn, dnia 24.06.2011 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian, stropów i dachu**”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych postanawia wyjaśnić :

Pytanie 1.

W SIWZ Zamawiający w rozdziale III punkt 1 dotyczący pakietu 1, przewiduje wymianę starej stolarki drewnianej na nową skrzynkową . W szczegółowej Specyfikacji Technicznej w pakiecie 1 , Zamawiający przewiduje wymianę stolarki starej drewnianej na nową drewnianą jednoramową o grubości ram i skrzydeł 88/80 z szybami dwukomorowymi. Prosimy o wyjaśnienie jaką nową stolarkę drewnianą przewiduje Zamawiający . Czy ma to być stolarka nowa drewniana skrzynkowa, jednoramowa w systemie DJ 68, jednoramowa w systemie DJ 78 czy jednoramowa w systemie DJ 88 z szybami.

Odpowiedź: Zamawiający w „**Pakiecie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej w budynku szpitala przy ul. Bolewskiego 4-8**” przewiduje wymianę starej stolarki drewnianej na nową drewnianą **jednoramową** w systemie DJ 88 z szybami dwukomorowymi o współczynniku przenikania ciepła $U < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Pytanie 2 .

Czy w przypadku wystartowania w kilku pakietach istnieje możliwość połączenia wadium i np. wykupienie jednej gwarancji z łączną kwotą pakietów na które zostaną złożone oferty.

Odpowiedź: Tak , można wykupić jedną gwarancję na kilka pakietów, lecz w gwarancji musi być informacja jakich pakietów dotyczy.


Pytanie 3 .

Czy do okien drewnianych mają zostać zastosowane parapety drewniane?

Odpowiedź: Tak , należy zastosować parapety drewniane.

Ponadto wyjaśniamy , że w pozostałych pakietach przewidujemy wymianę starej stolarki drewnianej na nową **jednoramową** z PCV z szybami jednokomorowymi , termoizolacyjnymi o współczynniku przenikania ciepła $U < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk