



PROJ. ABONANCA STACJA TRANSFORMATORA
 Wg. WP nr P/16/011290 - część abonanka

PROJEKTOWANA MLZ - YAKXS 4x35 do istn. ZK 45211V/1
 Wg. WP nr P/16/011290 - część abonanka

PROJ. ABONANCA LINIA KABLOWA SN 15KV
 Wg. WP nr P/16/011290 - część abonanka

PROJ. MLZ 2x0,4KV SN 150(45m)
 Wg. WP nr P/16/011290 - część abonanka

ZASILANIE STN. ROZDZIELNICY RG-2
 Proj. mufa 0,4KV POLJ-01/4x 150-240

stn. YAKY 4x240 wypięc z rozdzielnicy RG-1
 połączyć z proj. MLZ YAKXS 4x240

ZASILANIE STN. ROZDZIELNICY RG-2
 Proj. mufa 0,4KV POLJ-01/4x 150-240

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE SN 0,4KV
 2x YAKXS 4x120, 45211/05, 45211/08
 + 2x YAKXS 4x35 - światło uliczne

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE SN 0,4KV
 2x YAKXS 4x120, 45211/05, 45211/08
 + 2x YAKXS 4x35 - światło uliczne

PROJ. mufa 0,4KV POLJ-01/4x 150-240
 - oświetlenie istniejącej stacji 45211
 - likwidacja istn. kabli 0,4KV obw.
 - likwidacja istn. przyłącza n do
 Zasilanie SN wg. WP P/16/011290 -
 część abonanka